城市饮用水信息公开监测相关表格

（2026 年 第 1 季度）

景洪市疾病预防控制中心

日期：2026 年 3 月 17 日

城市饮用水信息公开监测结果汇总表

（2026 年度　第 1 季度）

州市	监测单位	监测水厂数（个）	出厂水		末梢水	
			监测数（份）	合格数（份）	监测数（份）	合格数（份）
西双版纳	景洪市疾控	1	1	1	7	7
	合计	1	1	1	7	7

填表说明：

1、判定依据为《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）表 1 限值。

2、一件水样的所检测指标均未出现超标，则认为该水样合格；所检指标有一项超标则判定该水样为不合格。

3、每季度上报一次。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 1

城市水厂一览表

（ 2026 年 03 月）

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	景洪市给排水有限责任公司	澜沧江	李玉琴	15894356599
2	（以下空白）			
3				

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心

填报人：郑成燕

单位负责人：何荆

填报时间：2026 年 03 月 17 日

附表 2

城市水厂水龙头水采样点表

（ 2026 年 3 月）

序号	采样地点
1	品江苑（景洪市江北）
2	中国石化江北站（景洪市澜沧江路 11 号）
3	曼飞龙烤鸡 2 店（西双景景法寨 9 栋）
4	景洪港（景洪市宣慰大道 51 号）
5	秋实园（景洪市沧江路 27 号）
6	康居园小区（景洪市澜沧江路 6 附 2 号）
7	曼阁市场（景洪市景亮路与曼阁路的交叉口）

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心

填报人：郑成燕

单位负责人：何荆

填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 3

城市水厂出厂水水质信息

（第 1 季度）

序号	水厂名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	景洪市给排水有限责任公司（江北净水厂）	2026/3/12	未检出	未检出	—	—	5	0.6	无	无	0.88	0.70	—

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为 0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO_2）为 0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 4-1

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	品江苑（江北）	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.5	无	无	0.92	0.40	/
2	中国石化（江北站）	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.5	无	无	0.96	0.40	/

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 4-2

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
3	曼飞龙烤鸡2店	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.6	无	无	0.92	0.30	/
4	景洪港	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.5	无	无	0.96	0.30	/

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 4-3

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
5	秋实园	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.6	无	无	1.28	0.10	/
6	康居园小区	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.6	无	无	1.12	0.40	/

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日

附表 4-4

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第 1 季度）

序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	大肠埃希氏菌（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	耐热大肠菌群（MPN/100mL 或 CFU/100mL）	色度（铂钴色度单位）	浑浊度（NTU-散射浊度单位）	臭和味	肉眼可见物	高锰酸盐指数（CODMn 法，以 O_2 计，mg/L）	消毒剂余量	
												游离氯（mg/L）	二氧化氯（mg/L）
《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
7	曼阁市场	2026/3/12	未检出	未检出	/	/	5	0.5	无	无	0.88	0.20	/

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO_2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：景洪市疾病预防控制中心　　填报人：郑成燕

单位负责人：何荆　　填报时间：2026 年 3 月 17 日